



Comune di Torre Pellice (Città Metropolitana di Torino)

Via Repubblica n° 1 - 10066 Torre Pellice (TO)
Tel 0121/953440 - Fax 0121/933344
e-mail tecnico@comunetorrepellice.it
P.Iva 01451120016

◆
SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI

OGGETTO: Lavori di Realizzazione del nuovo ponte della Bertenga in Comune di Torre Pellice Evento alluvionale del 06/11/2011. O.P.C.M. n. 3964/2011 finanziato con

- O.C. n. 4/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 17/04/2012. CUP: F41B12000260002 – interventi cod. DB14_3964_11_336 e cod. DB14_3964_11_337
- Convenzione in data 19/7/2013 rep. n. 284 tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torre Pellice

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – LOTTO 1 adeguato per Appalto Integrato

(progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori)

(art. 112, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 55 del D.P.R. n. 207/2010)

Il sottoscritto Arch. Flavio Fantone in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dando atto che il progetto definitivo (adeguato per appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) per la "Ricostruzione del Ponte Bertenga in Comune di Torre Pellice", è stato verificato con esito positivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento in data 2° dicembre 2015 dall'Ing. Marco Gennari del Servizio Infrastrutture ed Assistenza Tecnica Enti Locali della Città Metropolitana di Torino,

dato atto che l'opera rientra nel caso di cui al punto 3 lett. b) del secondo comma dell'art. 47 del DPR 207/2010 e che, come documentato dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Appaltante, la stessa possiede un controllo interno del sistema di qualità come definito alla lettera b) del 3° comma del medesimo art. 47

VALIDA il progetto.

Sulla base delle verifiche effettuate ritiene pertanto di dover formulare le seguenti osservazioni:

- si prende atto che rispetto alla documentazione di cui al verbale di Verifica l'elaborato che 15 QUADRO ECONOMICO è stato sostituito per una correzione di un errore materiale come da nota pervenuta via e-mail in data 3/12/2015 al nostro prot 14031;
- in sede di Progetto Esecutivo venga evidenziato il cavidotto passante nel cavedio tecnico sotto il marciapiede nella relativa tavola dei sottoservizi. I costi del cavidotto e del relativo cablaggio, sono coperti dalla somma C1 del quadro economico relativa ai lavori in economia.
- Il semaforo dovrà essere permanentemente in funzione con il collegamento alla centralina

idrometrica, sia durante l'esecuzione dei lavori che a lavori ultimati.

- in fase esecutiva, con riferimento all'Elaborato 50, sia evitato il posizionamento delle barriere laterali lato marciapiede in presenza dell'appalto del 2° lotto

Torre Pellice, Il 3/10/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici

Arch. Flavio Pallone

